

отра и выдачи заключения о возможности ввода в эксплуатацию органа энергоснабжения.

Запретить работу электронагревательных приборов, используемых для нужд отопления и горячего водоснабжения, без получения соответствующего разрешения «Госэнергонадзора», за исключением переносных бытовых электронагревательных устройств единичной мощностью до 3 кВт включительно, включение которых к электрической сети производится с использованием специальных соединений.

Не допускать иррационального использования электрической и тепловой энергии в технологических процессах, при полной загрузке оборудования, из-за утечек пара, дыма, повреждения теплоизоляции на электропечах, теплопроводах, несоблюдения режима работы осветительных установок и т.п.

Категорически запрещается производство работ, нарушающих условия
 оности теплоисточников и потребителей к ОЗН, на объектах,
 егистрированных паспорта готовности.
 топительно Вам рекомендовано:

JOHN F. BERRYMAN

наименование предприятия (организации)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ТИСЬМО

N131-2-2020

ОПЕДИТОРЕТ РАБОТЕ ВОСРЕД-ЗНАНИЕ ПЕР-
2020/2021 ГОДА

СРОК РЕШЕНИЯ И АХОПТА ПОГРЕБЕНИЯ ПАТОТ

ОЗП 2020/2021 ГОДА СОЛЖАЧНО УТВЕРЖДЕНОМУ ТРАФАНКУ

« _____ » 2020 г.

Осмотр энергоустановок инспектором Госэнергонадзора осуществляется не позднее указанного выше срока по письменной заявке, подписанной руководителем. При нарушении мер по подготовке энергетического оборудования к работе в осенне-зимний период, в срок до 01.10.2020 года, в виновным лицам будут применены санкции, предусмотренные статьей 20.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

TEJ.

преподавательская по

Дальник РЭГИ (МРО)

CONFIDENTIAL

Гродно. ООО "Терра Принт" (индивидуальный предприниматель) ул. Красноармейская, 85, тел. 74-93-78, 2020г. з. 1202, т. 4500

г. Гродно
2020 г.

3. Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой, надежной и безопасной работы теплоустановок и тепловых сетей в осенне-зимний период, предусмотрев:
 - подготовку полного комплекта технической документации на теплоиспользующие установки и тепловые сети;
 - выполнение работ по профилактике и ремонту теплоиспользующих установок, тепловых сетей, оборудования тепловых пунктов, внутренних систем теплопотребления зданий;
 - выполнение испытаний и промывок тепловых сетей, оборудования тепловых пунктов, систем отопления, систем вентиляции и горячего водоснабжения с участием представителей энергоснабжающей организации с оформлением актов по выполненным работам;
 - проведение ревизии запорной и регулирующей арматуры оборудования и трубопроводов, восстановление нарушенных теплоизоляционных покрытий на трубопроводах и другом оборудовании систем теплопотребления и горячего водоснабжения;
 - укомплектование тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами и исправными системами регулирования потребления тепловой энергии;
 - установку во фланцевых соединениях прокладок из паронита на перегретой воде;
 - приведение в порядок помещений и строительных конструкций ЦТП, ИТП, и установку на дверях надежных запирающих устройств, ключи от них хранить в строго установленном месте. На дверях помещений тепловых пунктов выполнить надпись «Теплопункт № ____ Посторонним вход воспрещен, ключи находятся – тел. № ____»;
 - наличие в помещениях тепловых пунктов искусственного освещения и приточно-вытяжной вентиляции;
 - очистку тепловых камер от мусора и грязи, откачку воды, укомплектование люками и лестницами, при необходимости выполнение окраски металлоконструкций.
- Вырубку кустарников в зоне прокладки теплопроводов;
- приведение в рабочее состояние всех теплоисточников независимо от ведомственной принадлежности, обеспечение их необходимым запасом основного и резервного топлива;
- наличие заключения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) о готовности поднадзорного ему котельного оборудования теплоисточника единичной мощностью 100 кВт и выше либо суммарной мощностью свыше 200 кВт к работе в осенне-зимний период;
4. Провести своевременную проверку исправности инженерных систем, обеспечивающих безопасность при эксплуатации отопительного и водогрейного газового оборудования жилищного фонда, с составлением актов о проведении указанных работ согласно ТКП 629-2018, а также техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, вводимых и внутренних газопроводов.
5. Запретить работу энергетического и газового оборудования не заводского изготовления.
6. Энергоустановки законченного нового строительства, после реконструкции, капитального ремонта, находившиеся на консервации (более 3 месяцев для электроустановок и более 1 года для теплоустановок) необходимо предъявить для

В целях своевременной подготовки народного хозяйства Гродненской области к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года, обеспечения устойчивого и надежного госнабжения потребителей, предупреждения аварий на электро- и оборудовании Государственный энергетический и газовый надзор

ПРЕДЛАГАЕТ:

а основании анализа функционирования систем электро- и теплоснабжения в летнем отопительном сезоне и с учетом рекомендаций и предложений органа энергонадзора разработать до 01.05.2020 года организационно-технические мероприятия по подготовке энергетического оборудования, электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.

Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой, надежной и безопасной работы электроустановок в осенне-зимний период, предусмотрев:

- приведение схемы электроснабжения в соответствие требованиям технических условий-правовых актов по надежности; устранение замечаний и выполнение заданий органа Госэнергонадзора по надежности электроснабжения потребителей, имеющих электроприемники I (особой группы I) категории по надежности;
- принятие мер по повышению надежности электроснабжения теплоисточников, питаемых от одного источника питания или по одной линии электропередачи, в том числе оборудовать места для подключения передвижных энергоисточников;
- проверку исправности устройств АВР, при необходимости установку устройств плавного пуска и автоматики, проверку соответствия уставок аппаратов защиты и аварийной автоматики заданным проектным решением и энергосистемой. Проверка устройств РЗА должны быть согласованы с энергоснабжающей организацией;
- своевременный ремонт поврежденных кабельных и воздушных линий электропередачи, обеспечение до начала отопительного сезона исправность всех объектов на балансе линий электропередачи, особое внимание должно быть уделено линиям, питающим теплоисточники;
- приведение в рабочее состояние и проверка работоспособности резервных источников электрической энергии с выходом на проектную мощность и обеспечение необходимым запасом топлива, а персонал необходимой технической и административной документацией;
- проведение электрофизических измерений и испытаний электрооборудования, питающих устройств, аппаратов и сетей;
- потребителям, эксплуатирующим технологические электростанции, наличие адекватной с энергоснабжающей организацией инструкции, определяющей режим работы электростанции, положения о взаимоотношениях между персоналом электростанции и потребителем;
- ремонт кровли, помещений и строительных конструкций трансформаторных подстанций и распределительных устройств, обеспечение их надежными рамами устройствами;
- выполнение в ТП, РП, РУ, значных щитах и другом электрооборудовании мест для пользования в домах жилищного фонда, общежитиях на оборудовании электрических электростанций всех регламентных работ, предусмотренных Правилами ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;